


Laporan : Air PDAM tidak menyala sudah satu minggu. Alamat : Kelurahan Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Tanggapan Perumda Air Minum Tirta Gemilang :

Pelanggan menyampaikan aduan air tidak mengalir pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022. Petugas ke lokasi untuk mencari penyebab matinya aliran air di wilayah tersebut namun sampai hari Rabu belum ditemukan penyebabnya, sehingga diambil solusi dengan menambah debit air untuk wilayah Sumberrejo, namun air tetap tidak mengalir hingga malam harinya dilakukan kontrol jalur dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dengan melakukan penyisiran dan pengecekan masuk ke dalam gorong-gorong dipinggir jalan raya di Japuran dan ditemukan pipa Dn 32 mengalami kebocoran namun air tidak muncul ke permukaan tanah tapi masuk kedalam gorong-gorong Udith, indikasi kebocoran terjadi sejak hari Senin, 5 Desember 2022 yaitu Ketika ada pemasangan tiang untuk kabel dari operator lain yang mengenai pipa PDAM namun tidak dilaporkan ke PDAM hanya dililit dengan karet ban. Pada hari itu juga langsung dilakukan perbaikan dan aliran air dipelanggan dapat mengalir Kembali.

Berikut kami lampirkan gambar perbaikan :



DETIL DATA KEBOCORAN	
Kode Unit	01 MERTOYUDA
Jenis Pipa	Pipa Trandis
Nomor SR	Tidak perlu diisi
ID/Dn Pipa	5150 / 1.25in
Lokasi	Bruntukan, Danurejo, Kec. Mertoyu
Sumber Informasi	Masyarakat
Tanggal Kejadian	08/12/2022 07:00
Klasifikasi Penyebab	Pipa aus
Keterangan Penyebab	Pipa Bocor
Jam diterima laporan	08/12/2022 07:30
Status Penanganan	Tuntas
Waktu Tuntas	08/12/2022 23:30
Air Hilang (m3)	
TIM Perbaikan	Tidak diisi

Tutup Sebelum Setelah Baru Simpan Batal Dokumentasi Data Terkait Map Cetak

Lokasi kebocoran
Bruntukan, Danurejo, Kec. Mertoyudan
Koordinat (-7.533919602274052, 110.23261382717607)